



제 13-0782-001 호

안 전 인 증 서

(주) 코닉스

인천광역시 연수구 벤처로 12번길 34(송도동)

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행
규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인
증표시의 사용을 인증합니다.

품

목

압력전송기

형식 · 모델 / 용량 · 등급 / 인증번호

| 형식·모델 | 용량 · 등급 | 인증번호 |
|-------|--------------|---------------|
| PTF30 | DC 24V, 20mA | 13-GA2BO-0782 |
| | Ex d IIC T6 | |

인 증 기 준

방호장치 의무안전인증 고시(고용노동부고시 제2010-36호)

인 증 조 건

1. Tamb = -20℃~+40℃
2. 용기에 1.15MPa 압력시험 후 출고할 것
뒷면 사용조건 참조 (변경사항 확인)

2013 년 09 월 24 일

한국가스안전공사 사장





인 증 조 건

1. 제조공장

“인천광역시 연수구 벤처로 12번길 34(송도동)”에서 생산하는 제품에 한함

2. 제품개요

본 제품은 ALDC재질의 내압방폭형 제품으로 설치시 사용설명서에 따라 안전하게 설치되어야 함

3. 인증범위

PTF30(DC 24V, 20mA)

4. 안전한 사용을 위한 조건

1. Tamb = -20℃~+40℃
2. 용기에 1.15MPa 압력시험 후 출고할 것

5. 인증(변경)사항

- 사업장 주소 변경 :
인천광역시 연수구 벤처로 36번길 37(송도동) → 인천광역시 연수구 벤처로 12번길 34(송도동)
(변경승인일 : 2023.01.06.)

6. 그 밖의 사항

1. 본 제품은 IP67의 보호등급이 적용된 제품임(적용기준 : KS C IEC 60529)
2. 안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수

